

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Тасеевскому и Дзержинскому районам

663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,

ул. Пролетарская № 29 тел. 2-18-80, 2-11-70, ps65gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 46/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по пре-
дотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Детский сад № 2 «Солнышко» далее по тексту МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко»

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Тасеевского и
Дзержинского районов по пожарному надзору Елкина С.А. № 46 от 25.09.2018, ст. 6 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 01 октября
2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 02 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.,
03 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 04 октября 2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 12
ч. 00 мин., 05 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 08 октября 2018 г. с 11 ч. 00
мин. до 12 ч. 00 мин., 09 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 10 октября 2018 г.
с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 12 ок-
тября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 15 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00
мин., 16 октября 2018 г. с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин.
до 11 ч. 00 мин., 18 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 октября 2018 г. с 11
ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин., 22 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 23 октября
2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 24 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.,
25 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 26 октября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11
ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тасе-
евского и Дзержинского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней
службы Кузьменко Сергеем Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

объекта защиты: МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» по адресу: Красноярский край,
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно И.О.заведующего МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» Бычкова Ната-
лья Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
46/1/1	Дверь второго эвакуационного выхода из средней группы шириной 0,70 м, высотой 1,75 м.	Статья 6 (1) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3) При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. п. 5.2.12 (2) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. п. 5.2.14 (2) Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	17.08.2019
46/1/2	В декларации пожарной безопасности МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» не указан перечень статей (частей, пунктов) технического регламента и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены для объекта защиты.	Статья 64 (1) Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты.	17.08.2019

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Тасеевского
и Дзержинского районов по пожарному надзору
Кузьменко С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» октября 2018 года

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:



И.О. заведующего МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко»

Бычкова Наталья Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» октября 2018 года

*место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19